

Skenario Fire Drill Tgl 4 Juni 2013

Terjadi kebakaran di Line Cable areal tining
(Pkl. 14.00 WIB)

Fire Fighter Team memeriksa dan memastikan api tersebut

Fire Fighter Team memecahkan Gelas Fire Alarm di dekat rolling door masuk utk membunyikannya.

Fire Fighter Team mengambil Pemadam Kebakaran yang ada di areal Cable Line

Anggota Fire Fighter yg lain menghubungi Receptionist untuk memberi "Pengumuman Kebakaran" ---- (Yozita)
(Disampaikan dua kali, interval 10 detik)

(Pkl 14.10 WIB) Emergency Team menghubungi Receptionist utk menyuruh seluruh karyawan keluar dan berkumpul di tempat parkir.
(Disampaikan dua kali, interval 10 detik)

Emergency Team menyuruh semua mesin dimatikan dan mengarahkani evakuasi melalui Pintu Keluar (EXIT DOOR) dengan tertib dan tenang ke areal Parkir

Sirene terus berbunyi sampai seluruh karyawan telah keluar dan berkumpul di tempat Parkir

Emergency team menyiapkan Laporan Head Count kepada HR

Setelah semua karyawan berkumpul, salah seorang Emergency Team menghitung satu per satu karyawan dan melaporkan ke Fire Fighter Leader

Anggota First Aid (P3K) melakukan tindakan pengobatan bagi karyawan yg mengalami luka/ cidera

Setelah keadaan semuanya pulih, seluruh karyawan disuruh kembali ke tempat kerjanya masing-masing dengan tertib